

Ogłoszenie nr 500174827-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.

Gliwice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582432-N-2018

Data: 03/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24033692600000, ul. ul. Kościuszki 1, 44100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 231 90 49, e-mail bslup@wp.pl, faks 32 331 65 84.

Adres strony internetowej (url): www.szwg.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.szwg.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki obejmujący malowanie, wymianę oświetlenia, wymianę instalacji przyzywowej, wykonanie klimatyzacji oraz adaptacji pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału. Kolorystyka w w/w pomieszczeniach (kolor ścian, okładzin oraz ew. płytek podłogowych lub ściennych) dostosowana winna być do istniejącej kolorystyki w Szpitalu; kolor musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W miejscach, w których Zamawiający nie przewiduje sufitu podwieszanego, będzie dwukrotne malowanie sufitu białą farbą akrylową, przed malowaniem prace przygotowawcze. Zamawiający wymaga, by płytki podłogowe były antypoślizgowe. Uwaga: Zamawiający zachowuje istniejącą wykładzinę podłogową, która winna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem w czasie trwających prac. Zamawiający wymaga przeprowadzenia remontu Oddziału Laryngologii w wyznaczonym terminie tj. od 19.11.2018r. do 17.12.2018r.; pozostałe prace winny być przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu Oddziału tj. od 3-18.11.2018r.; w czasie remontu Oddziału, jego pomieszczenia na zmianę będą remontowane i dopuszczane do użytku pacjentów i personelu medycznego. Remont pomieszczenia , w którym znajduje się samodzielne stanowisko intensywnej opieki, musi być przeprowadzony w ciągu 2 dni. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, nie objęte przedmiarem robót. na korytarzach odpowiednio oznakować lokalizację istniejących w przestrzeni międzystropowej zaworów odcinających poszczególne instalacji: wody zimnej, c.w.u., co, gaz.med., p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV z opisem graficznym lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej. Zamawiający nie zna dokładnej liczby zaworów; należy sprawdzić ich liczbę w czasie wizji w Szpitalu, powiększyć istniejące otwory rewizji ściennych o wym.15x15cm z dostępem do zaworów odcinających instalacje i osadzić nowe drzwiczki rewizyjne o wym.40x30 cm, zabezpieczenie na ścianach, odbojnicach korytarza wszelkich istniejących napisów informacyjnych np. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oznakowanie kierunków i informacji dla pacjenta do danych poradni, działów itd. W przypadku ich zdjęcia należy przywrócić stan pierwotny, demontaż i prawidłowy montaż kamer obecnie sufitowych, demontaż i prawidłowy montaż szafek gaśnicowych demontaż i prawidłowy montaż opraw ściennych oświetlenia ewakuacyjnego 24V wymiana kratki wentylacji grawitacyjnej i prawidłowe ich osadzenie w otworach. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie wizji w budynku Szpitala w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ryczałtowy

charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót Wszelkie materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w przepisach dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, a także do uzgodnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poź z pracownikami Szpitala.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki obejmujący malowanie, wymianę oświetlenia, wymianę instalacji przyzywowej, wykonanie klimatyzacji oraz adaptacji pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału. Kolorystyka w w/w pomieszczeniach (kolor ścian, okładzin oraz ew. płytek podłogowych lub ściennych) dostosowana winna być do istniejącej kolorystyki w Szpitalu; kolor musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W miejscach, w których Zamawiający nie przewiduje sufitu podwieszanego, będzie dwukrotne malowanie sufitu białą farbą akrylową, przed malowaniem prace przygotowawcze. Zamawiający wymaga, by płytki podłogowe były antypoślizgowe. Uwaga: Zamawiający zachowuje istniejącą wykładzinę podłogową, która winna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem w czasie trwających prac. Zamawiający wymaga przeprowadzenia remontu Oddziału Laryngologii w wyznaczonym terminie tj. od 19.11.2018r. do 17.12.2018r.; pozostałe prace winny być przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu Oddziału tj. od 3-18.11.2018r.; w czasie remontu Oddziału, jego pomieszczenia na zmianę będą remontowane i dopuszczane do użytku pacjentów i personelu medycznego. Remont pomieszczenia , w którym znajduje się samodzielne stanowisko intensywnej opieki, musi być przeprowadzony w ciągu 2 dni. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, nie objęte przedmiarem robót. na korytarzach odpowiednio oznakować lokalizację istniejących w przestrzeni międzystropowej zaworów odcinających poszczególnych instalacji: wody zimnej, c.w.u., co, gaz.med., p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV z opisem graficznym lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej. Zamawiający nie zna dokładnej liczby zaworów; należy sprawdzić ich liczbę w czasie wizji w Szpitalu, powiększyć istniejące otwory rewizji ściennych o wym.15x15cm z dostępem do zaworów odcinających instalacje i osadzić nowe drzwiczki rewizyjne o wym.40x30 cm, zabezpieczenie na ścianach, odbojnicach korytarza wszelkich istniejących napisów informacyjnych np. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oznakowanie kierunków i informacji dla pacjenta do danych poradni, działów itd. W przypadku ich zdjęcia należy przywrócić stan pierwotny, demontaż i prawidłowy montaż kamer obecnie sufitowych, demontaż i prawidłowy montaż szafek gaśnicowych demontaż i prawidłowy montaż opraw ściennych oświetlenia ewakuacyjnego 24V wymiana kratki wentylacji grawitacyjnej i prawidłowe ich osadzenie w otworach. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie wizji w budynku Szpitala w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót Wszelkie materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w przepisach dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, a także do uzgodnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poź z pracownikami Szpitala.Szczegółowy opis uwzględni przedmiar prac.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 2018-07-25 godz.13,00

W ogłoszeniu powinno być: 2018-08-01 godz. 14,00