

(pieczętka zamawiającego)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Sp z o.o. w Gliwicach ul. Kościuszki 1, 44-100 Gliwice zaprasza do złożenia oferty na:

### 1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Dostawa sprzęzarek śrubowych wraz z osprzętem w pomieszczeniu sprężarkowni Szpitala Wielospecjalistycznego Sp z o.o. w Gliwicach ul. Kościuszki 1, a także przyłączenie do sieci elektrycznej i pneumatycznej wraz z uruchomieniem.

### 2. Wymagania sprzętowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

- a) Sprężarka śrubowa olejowa z osuszaczem i zbiornikiem 500 litrów o wydajności 40 m<sup>3</sup>/h, poziom dźwięku nie wyższy niż 72dB(A) – 2 sztuki  
w tym: przyłącze elektryczne, montaż/podłączenie, przyłącze pneumatyczne
- b) Filtry sieciowe ( filtr wstępny i filtr dokładny) oraz filtry dodatkowe ( konieczne ) w tym filtr bardzo dokładny, filtr węglowy i filtr sterylny – 2 sztuki każdego rodzaju filtrów.
- c) Wyrzutnie gorącego powietrza – 2 sztuki na każdy z kompresorów.
- d) Pozostałe elementy materiałowe i prace niezbędne do wykonania całości zadania.

### 3. Gwarancja:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na cały zakres umowy, w tym na dostarczony sprzęt, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 3 lat.

### 4. Warunki udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

### 5. Termin realizacji:

Termin realizacji nie dłużej niż 28 dni od daty podpisania umowy.

### 6. Warunki płatności

Płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury

### 7. Kryteria oceny oferty:

Cena 100%

### 8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: [zaopatrzenie@szwg.pl](mailto:zaopatrzenie@szwg.pl) lub osobiście w sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach ul. Kościuszki 1.

Termin składania ofert: do dnia 15.09.2017 r. do godziny 9.00.

**9. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:**

Mariusz Wojtal tel. 503-863-291

**10. Informacje dodatkowe:**

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę.

**Zamawiający zaleca wizję lokalną, w celu ustalenia warunków lokalowych pomieszczenia sprężarkowni, która nie zostanie przebudowywana.**

PREZES ZARZĄDU

*Beata Sadowska*  
d- n. med. Beata Sadowska